

水質検査結果書(水質基準項目)

北中城村長 比嘉孝則 殿

厚生労働会社株式
沖縄県糸島市水俣町
第248号

試験の結果を次のとおり報告いたします。

番 号		事 業 体	北中城村
水質区分	上水道 (浄水)	所 属	上下水道課

採水地点	北谷	浄水場系	喜舎場	受水点	大城配水池	系
採水箇所	大城公民館	蛇口(給水末端)				

検査の方法

厚生労働省告示第261号) 厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日)

検査項目(単位)		4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	基準 値 合 回 数	水質基準値
報告書No.		21-015-1	21-056	21-108	21-174-1	21-224	21-281	21-329-1	21-374	21-431	21-489-1	21-537	21-583	-	-	-	-	
	報告書発行日付	R3.4.28	R3.5.24	R3.6.28	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	R3.10.25	R3.11.22	R3.12.24	R4.1.28	R4.2.22	R4.3.22	-	-	-	-	
		R3.4.13	R3.5.11	R3.6.15	R3.7.6	R3.8.17	R3.9.14	R3.10.12	R3.11.9	R3.12.14	R4.1.11	R4.2.8	R4.3.8	-	-	-	-	
	検査期日	R3.4.20	R3.5.14	R3.6.21	R3.7.13	R3.8.22	R3.9.17	R3.10.19	R3.11.12	R3.12.18	R4.1.18	R4.2.12	R4.3.11	-	-	-	-	
		R3.4.13	R3.5.11	R3.6.15	R3.7.6	R3.8.17	R3.9.14	R3.10.12	R3.11.9	R3.12.14	R4.1.11	R4.2.8	R4.3.8	-	-	-	-	
採取年月日																		
採取時間		9:27	9:07	9:28	9:35	9:37	9:28	9:34	9:54	9:38	9:33	9:38	9:20	-	-	-	-	
採取者		北中城村上下水道課 施設管理係 職員												-	-	-	-	
天候		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	-	-	-	-	
気温	(℃)	24.0	25.0	26.0	30.0	30.0	28.0	26.0	20.0	21.0	16.0	19.0	16.0	30.0	16.0	23.4	-	
水温	(℃)	23.5	25.0	28.0	28.0	29.0	30.0	29.0	25.0	23.0	19.0	20.0	20.0	30.0	19.0	25.0	-	
残留塩素	(mg/L)	0.44	0.38	0.26	0.32	0.36	0.30	0.34	0.40	0.42	0.44	0.46	0.46	0.46	0.26	0.38	-	
基 1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100 個/mL以下
基 2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	-	-	-	12	検出されないこと
基 3	カドミウム及びその化合物	-	-	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	1	0.003 mg/L以下
基 4	水銀及びその化合物	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0.0005 mg/L以下
基 5	セレン及びその化合物	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下
基 6	鉛及びその化合物	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下
基 7	ヒ素及びその化合物	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下
基 8	六価クロム化合物	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.02 mg/L以下
基 9	亜硝酸態窒素	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	1	0.04 mg/L以下
基10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	-	-	-	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	0.20	1	10 mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.05	<0.05	<0.05	1	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及びその化合物	0.015	-	-	0.035	-	-	0.019	-	-	0.162	-	-	0.162	0.015	0.058	4	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	<0.05	-	-	0.07	-	-	0.06	-	-	<0.05	-	-	0.07	<0.05	0.06	4	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム	0.0015	-	-	0.0050	-	-	0.0051	-	-	0.0010	-	-	0.0051	0.0010	0.0032	4	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸	<0.002	-	-	0.002	-	-	0.003	-	-	<0.002	-	-	0.003	<0.002	0.002	4	0.03 mg/L以下
基25	ジブromクロロメタン	0.0095	-	-	0.0130	-	-	0.0157	-	-	0.0106	-	-	0.0157	0.0095	0.0122	4	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン	0.021	-	-	0.032	-	-	0.037	-	-	0.025	-	-	0.037	0.021	0.029	4	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L以下
基29	ブromジクロロメタン	0.0048	-	-	0.0098	-	-	0.0111	-	-	0.0042	-	-	0.0111	0.0042	0.0075	4	0.03 mg/L以下
基30	ブromホルム	0.0049	-	-	0.0039	-	-	0.0049	-	-	0.0095	-	-	0.0095	0.0039	0.0058	4	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	4	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	-	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002	1	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	0.033	-	-	0.016	-	-	0.036	-	-	0.030	-	-	0.036	0.016	0.029	4	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	1	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	-	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004	1	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	-	-	-	16.6	-	-	-	-	-	-	-	-	16.6	16.6	16.6	1	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	24.0	26.5	26.8	26.6	26.4	23.4	24.1	34.7	40.2	42.9	28.0	23.5	42.9	23.4	28.9	12	200 mg/L以下
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	66.0	78.8	61.1	63.6	48.4	53.6	50.9	108	114	115	48.6	39.8	115	39.8	70.7	12	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	126	-	-	103	-	-	116	-	-	204	-	-	204	103	137	4	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	1	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	-	-	-	<0.00001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	-	-	-	<0.00001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	1	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.9	0.5	0.7	12	3 mg/L以下
基47	pH値	7.5	7.5	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.5	7.2	7.4	12	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	12	異常でないこと
基50	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度以下
基51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度以下

試験の結果を次のとおり報告いたします。

番 号		事 業 体	北中城村
水質区分	上水道（浄水）	所 属	上下水道課

取水地点	北谷	浄水場系	蓄水池	受水点	大城配水池	系
取水箇所	大城公民館 蛇口(給水末端)					

検査の方法

水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について(平成15年10月10日建水発第1010001号)別添4水質管理目標設定項目の検査方法

[illegible]

試験の結果を次のとおり報告いたします。

番 号		事 業 体	北中城村
水質区分	上水道 (浄水)	所 属	上下水道課

検査の方法

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)

検査項目(単位)		北中城村上下水道課 施設管理係 職員												基準 適合回数		水質基準値	
4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	基準 適合回数	水質基準値	
報告書No.	21-016-1	21-057	21-109	21-175-1	21-225	21-282	21-330-1	21-375	21-432	21-490-1	21-538	21-584	-	-	-	-	
報告書発行日付	R3.4.28	R3.5.24	R3.6.28	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	R3.10.25	R3.11.22	R3.12.24	R4.1.28	R4.2.22	R4.3.22	-	-	-	-	
検査期日	R3.4.13	R3.5.11	R3.6.15	R3.7.6	R3.8.17	R3.9.14	R3.10.12	R3.11.9	R3.12.14	R4.1.12	R4.2.8	R4.3.8	-	-	-	-	
採取年月日	R3.4.20	R3.5.14	R3.6.21	R3.7.13	R3.8.22	R3.9.17	R3.10.19	R3.11.12	R3.12.18	R4.1.19	R4.2.12	R4.3.11	-	-	-	-	
採取時間	R3.4.13	R3.5.11	R3.6.15	R3.7.6	R3.8.17	R3.9.14	R3.10.12	R3.11.9	R3.12.14	R4.1.12	R4.2.8	R4.3.8	-	-	-	-	
採取者	9:35	9:41	9:23	10:23	9:49	9:49	9:51	10:09	9:54	10:41	11:06	10:02	-	-	-	-	
天候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	-	-	-	-	
気温 (℃)	23.5	26.0	27.0	29.0	31.0	28.0	27.0	21.0	19.0	15.0	20.0	17.0	31.0	15.0	23.6	-	
水温 (℃)	23.0	24.0	26.0	28.0	28.0	29.0	28.0	25.0	22.0	19.0	20.0	20.0	29.0	19.0	24.3	-	
残留塩素 (mg/L)	0.52	0.44	0.52	0.50	0.50	0.52	0.34	0.56	0.46	0.52	0.54	0.52	0.56	0.34	0.50	-	
基 1 一般細菌 (個/mL)	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	12 100 個/mL以下	
基 2 大腸菌 (mg/L)	-	-	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	1 0.003 mg/L以下	
基 3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1 0.0005 mg/L以下	
基 4 水銀及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1 0.01 mg/L以下	
基 5 セレン及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1 0.01 mg/L以下	
基 6 鉛及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1 0.01 mg/L以下	
基 7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1 0.02 mg/L以下	
基 8 六価クロム化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1 0.04 mg/L以下	
基 9 亜硝酸態窒素 (mg/L)	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	1 0.04 mg/L以下	
基10 シアニ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	4 0.01 mg/L以下	
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	-	-	-	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	0.18	0.18	0.18	1 10 mg/L以下	
基12 フッ素及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.05	<0.05	<0.05	1 0.8 mg/L以下	
基13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.015	-	-	0.023	-	-	0.019	-	-	0.148	-	-	0.148	0.015	0.051	4 1.0 mg/L以下	
基14 四塩化炭素 (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1 0.002 mg/L以下	
基15 1,4-ジオキサン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1 0.05 mg/L以下	
基16 ジス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1 0.04 mg/L以下	
基17 ジクロロメタン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1 0.02 mg/L以下	
基18 テトラクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1 0.01 mg/L以下	
基19 トリクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1 0.01 mg/L以下	
基20 ペンゼン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1 0.01 mg/L以下	
基21 塩素酸 (mg/L)	<0.05	-	-	0.06	-	-	0.06	-	-	<0.05	-	-	0.06	<0.05	0.05	4 0.6 mg/L以下	
基22 クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	4 0.02 mg/L以下	
基23 クロロホルム (mg/L)	0.0018	-	-	0.0037	-	-	0.0029	-	-	0.0008	-	-	0.0037	0.0008	0.0023	4 0.06 mg/L以下	
基24 ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	4 0.03 mg/L以下	
基25 ジプロモクロロメタン (mg/L)	0.0106	-	-	0.0089	-	-	0.0115	-	-	0.0073	-	-	0.0115	0.0073	0.0096	4 0.1 mg/L以下	
基26 臭素酸 (mg/L)	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	4 0.01 mg/L以下	
基27 総トリハロメタン (mg/L)	0.023	-	-	0.022	-	-	0.026	-	-	0.018	-	-	0.026	0.018	0.022	4 0.1 mg/L以下	
基28 トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	4 0.03 mg/L以下	
基29 プロモジクロロメタン (mg/L)	0.0055	-	-	0.0066	-	-	0.0073	-	-	0.0032	-	-	0.0073	0.0032	0.0057	4 0.03 mg/L以下	
基30 プロモホルム (mg/L)	0.0046	-	-	0.0027	-	-	0.0041	-	-	0.0064	-	-	0.0064	0.0027	0.0045	4 0.09 mg/L以下	
基31 ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	4 0.08 mg/L以下	
基32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1 1.0 mg/L以下	
基33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.029	-	-	0.016	-	-	0.034	-	-	0.042	-	-	0.042	0.016	0.030	4 0.2 mg/L以下	
基34 鉄及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	1 0.3 mg/L以下	
基35 銅及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1 1.0 mg/L以下	
基36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	15.8	-	-	-	-	-	-	-	-	15.8	15.8	15.8	1 200 mg/L以下	
基37 マンガン及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1 0.05 mg/L以下	
基38 塩化物イオン (mg/L)	24.4	25.6	26.5	26.4	26.5	23.4	24.1	35.1	39.4	43.3	26.3	23.1	43.3	23.1	28.7	12 200 mg/L以下	
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	68.2	67.6	55.5	62.8	48.1	51.5	48.4	102	118	122	48.8	39.7	122	39.7	69.4	12 300 mg/L以下	
基40 蒸発残留物 (mg/L)	137	-	-	96.0	-	-	113	-	-	230	-	-	230	96.0	144	4 500 mg/L以下	
基41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	1 0.2 mg/L以下	
基42 ジエトスミン (mg/L)	-	-	-	<0.00001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	1 0.00001 mg/L以下	
基43 2-メチルイソボルネオール (mg/L)	-	-	-	<0.00001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	1 0.00001 mg/L以下	
基44 非イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	1 0.02 mg/L以下	
基45 フェノール類 (mg/L)	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1 0.005 mg/L以下	
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8	0.8	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.9	0.6	0.7	12 3 mg/L以下	
基47 pH値	7.4	7.5	7.4	7.4	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.5	7.2	7.3	12 5.8以上8.6以下	
基48 味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	12 異常でないこと	
基49 臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	12 異常でないこと	
基50 色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12 5 度以下	
基51 濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12 2 度以下	

試験の結果を次のとおり報告いたします。

番 号		事 業 体	北中城村
水質区分	上水道 (浄水)	所 属	上下水道課

検査の方法

水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について(平成15年10月10日通水第1010001号)別添4水質管理目標設定項目の検査方法

採水地点	北谷	浄水場系	石平	受水点	安谷屋配水池	系
採水箇所 安谷屋公民館 蛇口 (給水末端)						

[illegible]

厚生労働省 環境省 水質検査機関 第248号
沖縄県 糸島市 字 州崎 7-11
株式会社 沖縄環境保全研究所



番 号	事業体 北中城村	
水質区分	上水道 (浄水)	所 属 属 上下水道課

採水地点	北谷	浄水場系	受水点	喜舍場配水池	系
	採水箇所 あさひが丘保育園		蛇口 (給水末端)		

検査の方法

水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について(平成15年10月10日建水発第1010001号)別添4水質管理目標設定項目の検査方法

検査項目 (単位)		4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	基準適合回数	水質基準値
報告書No.		21-017-2	-	-	21-176-2	-	-	21-331-2	-	-	21-491-2	-	-	-	-	-	-	
報告書発行日付		R3.4.28	R3.5.24	R3.6.28	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	R3.10.25	R3.11.22	R3.12.24	R4.1.28	R4.2.22	R4.3.22	-	-	-	-	
検査期日		R3.4.13	R3.6.15	R3.6.17	R3.7.6	R3.8.17	R3.9.14	R3.10.12	R3.11.9	R3.12.14	R4.1.12	R4.2.8	R4.3.8	-	-	-	-	
		R3.4.20	R3.6.21	R3.8.22	R3.7.13	R3.8.22	R3.9.17	R3.10.19	R3.11.12	R3.12.18	R4.1.19	R4.2.12	R4.3.11	-	-	-	-	
採取年月日		R3.4.13	R3.6.15	R3.8.17	R3.7.6	R3.8.17	R3.9.14	R3.10.12	R3.11.9	R3.12.14	R4.1.12	R4.2.8	R4.3.8	-	-	-	-	
採取時間		11:29	11:06	14:22	11:22	11:22	11:16	11:28	13:53	11:18	9:37	10:29	11:21	-	-	-	-	
採取者		北中城村上下水道課 施設管理係 職員																
天候		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	-	-	-	-	
気温 (℃)		28.0	27.0	27.0	36.0	31.0	31.0	26.0	22.0	21.0	15.0	20.0	20.0	36.0	15.0	25.3	-	
水温 (℃)		25.5	26.0	28.0	29.0	31.0	32.0	31.0	28.0	20.0	23.0	22.0	22.0	32.0	20.0	26.5	-	
残留塩素 (mg/L)		0.48	0.38	0.42	0.32	0.28	0.32	0.32	0.30	0.40	0.38	0.52	0.46	0.52	0.28	0.38	-	
目 1 アンチモン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
目 2 ウラン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002 mg/L以下(暫定)
目 3 ニッケル及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.02 mg/L以下
目 4 1,2-ジクロロエタン (mg/L)		-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.004 mg/L以下
目 5 トルエン (mg/L)		-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.4 mg/L以下
目 6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	1	0.08 mg/L以下
目 7 亜塩素酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.6 mg/L以下
目 8 二酸化塩素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.6 mg/L以下
目 9 ジクロロアセトニトリル (mg/L)		-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下(暫定)
目10 抱水クロラール (mg/L)		-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.02 mg/L以下(暫定)
目11 農薬類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	検出値と目標値の比として、以下
目12 残留塩素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1 mg/L以下
目13 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10mg/L以上100mg/L以下
目14 マンガン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.01 mg/L以下
目15 遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	3.2	1	20 mg/L以下
目16 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.3 mg/L以下
目17 メチルtert-ブチルエーテル (mg/L)		-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
目18 有機物等(通マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		-	-	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	1.3	1.3	1	3 mg/L以下
目19 臭気強度 (TON)		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3 以下
目20 蒸発残留物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30mg/L以上200mg/L以下
目21 濁度 (度)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1 度以下
目22 pH値		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7.5 程度
目23 腐食性(ランゲリア指数)		-	-	-	-1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.3	-1.3	-1.3	0	-1程度以上とし、膨らみに基づける
目24 従属栄養細菌 (個/mL)		0	-	-	4	-	-	12	-	-	1	-	-	12	0	4	4	2000個/mL以下(暫定)
目25 1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.1 mg/L以下
目26 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1 mg/L以下
目27 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFO8)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFO6) (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PFO8とPFO6の合計として 0.00005mg/L以下(暫定)

試験の結果を次のとおり報告いたします。

水質檢查結果書(水質基準項目)



番 号		事業体	北中城村
水質区分	上水道 (浄水)	所 属	上下水道課

検査の方法

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)

採水地点	北谷	浄水場系	屋宜原	受水点	瑞慶覧配水池	系
採水箇所	瑞慶覧447	与機宅	蛇口(給水夹端)			

検査項目(単位)		4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	基準 適合回数	水質基準値
	報告書No.	21-018-1	21-059	21-111	21-177-1	21-227	21-284	21-332-1	21-377	21-434	21-492-1	21-540	21-596		-	-	-	
	報告書発行日付	R3.4.28	R3.5.24	R3.6.28	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	R3.10.25	R3.11.22	R3.12.24	R4.1.28	R4.2.22	R4.3.22	-	-	-	-	
	検査期日	R3.4.13	R3.5.11	R3.6.15	R3.7.6	R3.8.17	R3.9.14	R3.10.12	R3.11.9	R3.12.14	R4.1.12	R4.2.8	R4.3.8	-	-	-	-	
	採取年月日	R3.4.20	R3.5.14	R3.6.21	R3.7.13	R3.8.22	R3.9.17	R3.10.19	R3.11.12	R3.12.18	R4.1.19	R4.2.12	R4.3.11	-	-	-	-	
	採取時間	R3.4.13	R3.5.11	R3.6.15	R3.7.6	R3.8.17	R3.9.14	R3.10.12	R3.11.9	R3.12.14	R4.1.12	R4.2.8	R4.3.8	-	-	-	-	
	採取者	10:23	10:34	9:52	12:09	10:17	10:29	10:27	10:49	10:18	13:25	11:31	10:40	-	-	-	-	
北中城村上下水道課 施設管理係 職員																		
	天候	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	-	-	-	-	
	気温 (℃)	26.0	28.0	27.0	30.0	28.0	28.0	28.0	28.0	18.0	13.0	19.0	18.0	30.0	13.0	23.4	-	
	水温 (℃)	25.0	26.0	28.0	29.0	31.0	31.0	29.0	26.0	22.0	20.0	21.0	20.0	31.0	20.0	25.7	-	
	残留塩素 (mg/L)	0.50	0.44	0.44	0.47	0.42	0.42	0.48	0.34	0.46	0.50	0.58	0.48	0.58	0.34	0.46	-	
基 1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100 個/mL以下
基 2	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	-	-	-	12	検出されないこと
基 3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	1	0.003 mg/L以下
基 4	水銀及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0.0005 mg/L以下
基 5	セレン及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下
基 6	鉛及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下
基 7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下
基 8	六価クロム化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.02 mg/L以下
基 9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	1	0.04 mg/L以下
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	-	-	-	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	0.19	0.19	0.19	1	10 mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.05	<0.05	<0.05	1	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.015	-	-	0.027	-	-	0.019	-	-	0.163	-	-	0.163	0.015	0.056	4	1.0 mg/L以下
基14	四塩化砒素 (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸 (mg/L)	<0.05	-	-	0.06	-	-	0.06	-	-	0.05	-	-	0.06	<0.05	0.05	4	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L以下
基23	クロロホルム (mg/L)	0.0018	-	-	0.0049	-	-	0.0041	-	-	0.0009	-	-	0.0049	0.0009	0.0029	4	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	-	-	0.002	-	-	0.002	-	-	<0.002	-	-	0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L以下
基25	ジブromクロロメタン (mg/L)	0.0106	-	-	0.0108	-	-	0.0132	-	-	0.0079	-	-	0.0132	0.0079	0.0106	4	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸 (mg/L)	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン (mg/L)	0.022	-	-	0.028	-	-	0.031	-	-	0.020	-	-	0.031	0.020	0.025	4	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L以下
基29	ブromジクロロメタン (mg/L)	0.0057	-	-	0.0087	-	-	0.0094	-	-	0.0038	-	-	0.0094	0.0038	0.0069	4	0.03 mg/L以下
基30	ブromホルム (mg/L)	0.0043	-	-	0.0032	-	-	0.0047	-	-	0.0072	-	-	0.0072	0.0032	0.0049	4	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド (mg/L)	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	4	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.027	-	-	0.015	-	-	0.033	-	-	0.034	-	-	0.034	0.015	0.027	4	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	1	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	15.9	-	-	-	-	-	-	-	-	15.9	15.9	15.9	1	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン (mg/L)	25.0	26.6	27.5	27.1	26.5	23.8	24.0	34.2	41.3	44.3	26.0	23.0	44.3	23.0	29.1	12	200 mg/L以下
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	67.5	71.7	58.9	62.2	47.1	55.1	49.1	99.2	115	119	47.6	40.1	119	40.1	69.4	12	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物 (mg/L)	133	-	-	100	-	-	113	-	-	232	-	-	232	100	145	4	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	1	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン (mg/L)	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	-	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	1	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	1	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類 (mg/L)	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.7	0.7	0.7	0.9	0.8	0.9	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.6	0.7	12	3 mg/L以下
基47	pH値	7.3	7.5	7.4	7.1	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.5	7.1	7.3	12	5.8以上8.6以下
基48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	12	異常でないこと
基49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	12	異常でないこと
基50	色度 (度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度以下
基51	濁度 (度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度以下

番 号	事 業 体	北中城村
水質区分	上水道（浄水）	所 属
		上下水道課

採水地点	北谷	浄水場系	屋宜原	受水点	瑞慶覧配水池	系
採水箇所	瑞慶覧447	与儀宅		蛇口（給水末端）		

検査の方法

水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について(平成15年10月10日建水発第1010001号)別添4水質管理目標設定項目の検査方法

検査項目(単位)		4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	基準 適合回数	水質基準値
報告書No.		21-018-2	—	—	21-177-2	—	—	21-332-2	—	—	21-492-2	—	—	—	—	—	—	/
報告書発行日付		R3.4.28	R3.5.24	R3.6.28	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	R3.10.25	R3.11.22	R3.12.24	R4.1.28	R4.2.22	R4.3.22	—	—	—	—	/
検査期日		R3.4.13	R3.5.11	R3.6.15	R3.7.6	R3.8.17	R3.9.14	R3.10.12	R3.11.9	R3.12.14	R4.1.12	R4.2.8	R4.3.8	—	—	—	—	/
採取年月日		R3.4.20	R3.5.14	R3.6.21	R3.7.13	R3.8.22	R3.9.17	R3.10.19	R3.11.12	R3.12.18	R4.1.19	R4.2.12	R4.3.11	—	—	—	—	/
採取時間		R3.4.13	R3.5.11	R3.6.15	R3.7.6	R3.8.17	R3.9.14	R3.10.12	R3.11.9	R3.12.14	R4.1.12	R4.2.8	R4.3.8	—	—	—	—	/
採取者		10:23	10:34	9:52	12:09	10:17	10:29	10:27	10:49	10:18	13:25	11:31	10:40	—	—	—	—	/
北中城村上下水道課 施設管理係 職員																		
天候		晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	—	—	—	—	/
気温 (℃)		26.0	28.0	27.0	30.0	28.0	28.0	28.0	18.0	18.0	13.0	19.0	18.0	30.0	13.0	23.4	—	/
水温 (℃)		25.0	26.0	28.0	29.0	31.0	31.0	29.0	26.0	22.0	20.0	21.0	20.0	31.0	20.0	25.7	—	/
残留塩素 (mg/L)		0.50	0.44	0.44	0.47	0.42	0.42	0.48	0.34	0.46	0.50	0.58	0.48	0.58	0.34	0.46	—	/
目 1 アンチモン及びその化合物 (mg/L)		—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
目 2 ウラン及びその化合物 (mg/L)		—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002 mg/L以下(暫定)
目 3 ニッケル及びその化合物 (mg/L)		—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001	0.001	0.001	1	0.02 mg/L以下
目 4 1,2-ジクロロエタン (mg/L)		—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.004 mg/L以下
目 5 トルエン (mg/L)		—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.4 mg/L以下
目 6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		—	—	—	<0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.008	<0.008	<0.008	1	0.08 mg/L以下
目 7 亜塩素酸 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.6 mg/L以下
目 8 二酸化塩素 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.6 mg/L以下
目 9 ジクロロアセトニトリル (mg/L)		—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下(暫定)
目10 抱水クロラール (mg/L)		—	—	—	<0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.02 mg/L以下(暫定)
目11 農薬類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	検出値と目標値の比として、以下
目12 残留塩素 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1 mg/L以下
目13 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	10mg/L以上100mg/L以下
目14 マンガン及びその化合物 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.01 mg/L以下
目15 遊離炭酸 (mg/L)		—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.6	4.6	1	20 mg/L以下
目16 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.3 mg/L以下
目17 メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
目18 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.6	0.6	1	3 mg/L以下
目19 臭気強度(TON)		—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3 以下
目20 蒸発残留物 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	30mg/L以上200mg/L以下
目21 濁度 (度)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1 度以下
目22 pH値		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	7.5 程度
目23 腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	-1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	-1.5	-1.5	-1.5	0	-1程度以上とし、検出に近づける
目24 従属栄養細菌 (個/mL)		0	—	—	0	—	—	0	—	—	1	—	—	1	0	0	4	2000個/mL以下(暫定)
目25 1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		—	—	—	<0.0002	—	—	—	—	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.1 mg/L以下
目26 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 mg/L以下
目27 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)及び ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	PFOAとPFOAの合計として 0.0005mg/L以下(暫定)

番 号	事業体	北中城村
水質区分	所 属	上下水道課

採水地点	北谷	浄水場系	島袋N01	受水点	島袋配水池	系
採水箇所	渡口615-16番地前					蛇口(給水末端)

検査の方法

水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について(平成15年10月10日建水発第1010001号)別添4水質管理目標設定項目の検査方法

検査項目(単位)		4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	基準適合回数	水質基準値
報告書No.		21-019-2	-	R3.6.28	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	R3.10.25	R3.11.22	R3.12.24	21-493-2	-	-	-	-	-	-	
報告書発行日付		R3.4.28	R3.5.24	R3.6.28	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	R3.10.25	R3.11.22	R3.12.24	R4.1.28	R4.2.22	R4.3.22	-	-	-	-	
検査期日		R3.4.13	R3.5.11	R3.6.15	R3.7.6	R3.8.17	R3.9.14	R3.10.12	R3.11.9	R3.12.14	R4.1.12	R4.2.8	R4.3.8	-	-	-	-	
採取年月日		R3.4.20	R3.5.14	R3.6.21	R3.7.13	R3.8.22	R3.9.17	R3.10.19	R3.11.12	R3.12.18	R4.1.19	R4.2.12	R4.3.11	-	-	-	-	
採取時間		R3.4.13	R3.5.11	R3.6.15	R3.7.6	R3.8.17	R3.9.14	R3.10.12	R3.11.9	R3.12.14	R4.1.12	R4.2.8	R4.3.8	-	-	-	-	
採取者		11:16	11:10	10:52	13:37	11:07	11:02	11:13	11:30	11:04	14:05	10:16	11:07	-	-	-	-	
天候		晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	-	-	-	-	
気温	(℃)	29.0	29.0	26.0	34.0	33.0	32.0	26.0	22.0	22.0	16.0	22.0	20.0	34.0	16.0	25.9	-	
水温	(℃)	28.0	28.0	31.0	31.0	32.0	29.0	31.0	27.0	19.0	21.0	21.0	23.0	32.0	19.0	26.8	-	
残留塩素	(mg/L)	0.34	0.34	0.32	0.30	0.28	0.36	0.46	0.40	0.52	0.42	0.44	0.42	0.52	0.28	0.38	-	
目 1	アンチモン及びその化合物	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
目 2	ウラン及びその化合物	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002 mg/L以下(暫定)
目 3	ニッケル及びその化合物	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.02 mg/L以下
目 4	1,2-ジクロロエタン	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.004 mg/L以下
目 5	トルエン	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.4 mg/L以下
目 6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	1	0.08 mg/L以下
目 7	亜塩素酸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.6 mg/L以下
目 8	二酸化塩素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.6 mg/L以下
目 9	ジクロロアセトニトリル	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下(暫定)
目10	抱水クロラール	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.02 mg/L以下(暫定)
目11	農薬類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	検出値と目録値の比の値として、1以下
目12	残留塩素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1 mg/L以下
目13	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10mg/L以上100mg/L以下
目14	マンガン及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.01 mg/L以下
目15	遊離炭酸	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1	1	20 mg/L以下
目16	1,1,1-トリクロロエタン	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.3 mg/L以下
目17	メチル-tert-ブチルエーテル	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
目18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	-	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.9	0.9	1	3 mg/L以下
目19	臭気強度(TON)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3 以下
目20	蒸発残留物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30mg/L以上200mg/L以下
目21	濁度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1 度以下
目22	pH値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7.5 程度
目23	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.4	-1.4	-1.4	0	-1程度以上とし、能力0.5以下
目24	従属栄養細菌	0	-	-	1	-	-	0	-	-	0	-	-	1	0	0	4	2000個/mL以下(暫定)
目25	1,1-ジクロロエチレン	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.1 mg/L以下
目26	アルミニウム及びその化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1 mg/L以下
目27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PFOSとPFOAの合量として0.0005mg/L以下(暫定)

試験の結果を次のとおり報告いたします。

番 号	事 業 体	北中城村
水質区分	上水道（浄水）	所 属
		上下水道課

検査の方法

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)

検査項目(単位)		4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	基準 適合回数	水質基準値
報告書No.		21-020-1	21-061	21-113	21-179-1	21-229	21-286	21-334-1	21-379	21-436	21-491-1	21-542	21-588	-	-	-	-	
報告書発行日付		R3.4.28	R3.5.24	R3.6.28	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	R3.10.25	R3.11.22	R3.12.24	R4.1.28	R4.2.22	R4.3.22	-	-	-	-	
検査期日		R3.4.13	R3.5.11	R3.6.15	R3.7.6	R3.8.17	R3.9.14	R3.10.12	R3.11.9	R3.12.14	R4.1.12	R4.2.8	R4.3.8	-	-	-	-	
採取年月日		R3.4.20	R3.5.14	R3.6.21	R3.7.13	R3.8.22	R3.9.17	R3.10.19	R3.11.12	R3.12.18	R4.1.19	R4.2.12	R4.3.11	-	-	-	-	
採取時間		R3.4.13	R3.5.11	R3.6.15	R3.7.6	R3.8.17	R3.9.14	R3.10.12	R3.11.9	R3.12.14	R4.1.12	R4.2.8	R4.3.8	-	-	-	-	
採取者		11:44	11:37	11:22	15:01	11:36	11:29	11:43	14:07	11:31	14:27	10:42	11:37	-	-	-	-	
北中城村上下水道課 施設管理係 職員																		
天候		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	-	-	-	-	
気温 (℃)		27.0	30.0	26.0	32.0	30.0	33.0	26.0	22.0	23.0	16.0	21.0	21.0	33.0	16.0	25.6	-	
水温 (℃)		25.0	26.0	28.0	29.0	29.0	31.0	29.0	21.0	22.0	21.0	20.0	21.0	31.0	20.0	25.2	-	
残留塩素 (mg/L)		0.58	0.50	0.58	0.58	0.52	0.40	0.54	0.54	0.46	0.50	0.58	0.60	0.60	0.40	0.53	-	
基 1 一般細菌 (個/mL)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100 個/mL以下
基 2 大腸菌 (mg/L)		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	-	-	-	12	検出されないこと
基 3 カドミウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	1	0.003 mg/L以下
基 4 水銀及びその化合物 (mg/L)		-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0.0005 mg/L以下
基 5 セレン及びその化合物 (mg/L)		-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下
基 6 鉛及びその化合物 (mg/L)		-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下
基 7 ヒ素及びその化合物 (mg/L)		-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下
基 8 六価クロム化合物 (mg/L)		-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.02 mg/L以下
基 9 亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	1	0.04 mg/L以下
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		<0.001	-	<0.001	-	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L以下
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		-	-	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.12	0.12	1	10 mg/L以下
基12 フッ素及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.05	<0.05	<0.05	1	0.8 mg/L以下
基13 ホウ素及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	0.014	0.014	0.014	1	1.0 mg/L以下
基14 四塩化炭素 (mg/L)		-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002 mg/L以下
基15 1,4-ジオキサン (mg/L)		-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.05 mg/L以下
基16 ジス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)		-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	0.04 mg/L以下
基17 ジクロロメタン (mg/L)		-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
基18 テトラクロロエチレン (mg/L)		-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.01 mg/L以下
基19 トリクロロエチレン (mg/L)		-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.01 mg/L以下
基20 ペンゼン (mg/L)		-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.01 mg/L以下
基21 塩素酸 (mg/L)		0.08	-	-	0.09	-	-	0.10	-	-	0.05	-	-	0.10	0.05	0.08	4	0.6 mg/L以下
基22 クロロ酢酸 (mg/L)		<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L以下
基23 クロロホルム (mg/L)		0.0011	-	-	0.0061	-	-	0.0040	-	-	0.0015	-	-	0.0061	0.0011	0.0032	4	0.06 mg/L以下
基24 ジクロロ酢酸 (mg/L)		<0.002	-	-	0.003	-	-	0.002	-	-	<0.002	-	-	0.003	<0.002	0.002	4	0.03 mg/L以下
基25 ジブクロクロロメタン (mg/L)		0.0072	-	-	0.0116	-	-	0.0139	-	-	0.0107	-	-	0.0139	0.0072	0.0109	4	0.1 mg/L以下
基26 臭素酸 (mg/L)		<0.001	-	-	<0.001	-	-	0.001	-	-	0.001	-	-	0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L以下
基27 総トリハロメタン (mg/L)		0.016	-	-	0.031	-	-	0.033	-	-	0.023	-	-	0.033	0.016	0.026	4	0.1 mg/L以下
基28 トリクロロ酢酸 (mg/L)		<0.002	-	-	0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L以下
基29 プロモジクロロメタン (mg/L)		0.0037	-	-	0.0101	-	-	0.0091	-	-	0.0052	-	-	0.0101	0.0037	0.0070	4	0.03 mg/L以下
基30 ブロモホルム (mg/L)		0.0036	-	-	0.0030	-	-	0.0057	-	-	0.0059	-	-	0.0059	0.0030	0.0046	4	0.09 mg/L以下
基31 ホルムアルデヒド (mg/L)		<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	4	0.08 mg/L以下
基32 亜鉛及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	1.0 mg/L以下
基33 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		0.042	-	-	0.030	-	-	0.052	-	-	0.052	-	-	0.052	0.030	0.044	4	0.2 mg/L以下
基34 鉄及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	1	0.3 mg/L以下
基35 銅及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	1.0 mg/L以下
基36 ナトリウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	14.4	-	-	-	-	-	-	-	-	14.4	14.4	14.4	1	200 mg/L以下
基37 マンガン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.05 mg/L以下
基38 塩化物イオン (mg/L)		25.9	26.6	26.2	26.4	26.4	25.7	25.7	25.7	27.0	29.0	26.0	25.6	29.0	25.6	26.4	12	200 mg/L以下
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		36.4	36.5	37.0	36.5	33.1	34.0	33.4	41.4	44.3	53.4	37.8	35.9	53.4	33.1	38.3	12	300 mg/L以下
基40 蒸発残留物 (mg/L)		-	-	-	90.0	-	-	-	-	-	-	-	-	90.0	90.0	90.0	1	500 mg/L以下
基41 陰イオン界面活性剤 (mg/L)		-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	1	0.2 mg/L以下
基42 ジェオスミン (mg/L)		-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.00001 mg/L以下
基43 2-メチルイソボルネオール (mg/L)		-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.00001 mg/L以下
基44 非イオン界面活性剤 (mg/L)		-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	1	0.02 mg/L以下
基45 フェノール類 (mg/L)		-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0.005 mg/L以下
基46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	0.8	1.0	0.9	1.0	0.8	0.9	12	3 mg/L以下
基47 pH値		7.5	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5	12	5.8以上8.6以下
基48 味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	12	異常でないこと
基49 臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	12	異常でないこと
基50 色度 (度)		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度以下
基51 濁度 (度)		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度以下

試験の結果を次のとおり報告いたします。

番 号		事業体	北中城村
水質区分	上水道（浄水）	所 属	上下水道課

検査の方法

水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について(平成15年10月10日建水発第1010001号)別添4水質管理目標設定項目の検査方法

厚生労働省 沖縄県 糸島市 環境保健研究所
水質検査機関 第248号
〒904-8001 糸島市 糸島 7-11
株式会社 糸島環境保健研究所

採水地点	石川	浄水場系	熱田	受水点	熱田配水池	系
採水箇所	県総合運動公園入り口 蛇口（給水末端）					

検査項目（単位）		4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	基準 適合回数	水質基準値
報告書No.		21-020-2	-	-	21-179-2	-	-	21-334-2	-	-	21-494-2	-	-	-	-	-	-	
報告書発行日付		R3.4.28	R3.5.24	R3.6.28	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	R3.10.25	R3.11.22	R3.12.24	R4.1.28	R4.2.22	R4.3.22	-	-	-	-	
検査期日		R3.4.13	R3.5.11	R3.6.15	R3.7.6	R3.8.17	R3.9.14	R3.10.12	R3.11.9	R3.12.14	R4.1.12	R4.2.8	R4.3.8	-	-	-	-	
採取年月日		R3.4.20	R3.5.14	R3.6.21	R3.7.13	R3.8.22	R3.9.17	R3.10.19	R3.11.12	R3.12.18	R4.1.19	R4.2.12	R4.3.11	-	-	-	-	
採取時間		R3.4.13	R3.5.11	R3.6.15	R3.7.6	R3.8.17	R3.9.14	R3.10.12	R3.11.9	R3.12.14	R4.1.12	R4.2.8	R4.3.8	-	-	-	-	
採取者		11:44	11:37	11:22	15:01	11:36	11:29	11:43	14:07	11:31	14:27	10:42	11:37	-	-	-	-	
天候		晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	-	-	-	-	
気温 (℃)		27.0	30.0	26.0	32.0	30.0	33.0	26.0	22.0	23.0	16.0	21.0	21.0	33.0	16.0	25.6	-	
水温 (℃)		25.0	26.0	28.0	29.0	29.0	31.0	29.0	21.0	22.0	21.0	20.0	21.0	31.0	20.0	25.2	-	
残留塩素 (mg/L)		0.58	0.50	0.58	0.58	0.52	0.40	0.54	0.54	0.46	0.50	0.58	0.60	0.60	0.40	0.53	-	
目 1 アンチモン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
目 2 ウラン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002 mg/L以下(暫定)
目 3 ニッケル及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.02 mg/L以下
目 4 1,2-ジクロロエタン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.004 mg/L以下
目 5 トルエン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.4 mg/L以下
目 6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	1	0.08 mg/L以下
目 7 亜塩素酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.6 mg/L以下
目 8 二酸化塩素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.6 mg/L以下
目 9 ジクロロアセトニトリル (mg/L)		-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下(暫定)
目10 抱水クロラール (mg/L)		-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.02 mg/L以下(暫定)
目11 農薬類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	検出値と日毎検出の値として、以下
目12 残留塩素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1 mg/L以下
目13 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10mg/L以上100mg/L以下
目14 マンガン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.01 mg/L以下
目15 遊離炭酸 (mg/L)		-	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	1.8	1.8	1	20 mg/L以下
目16 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.3 mg/L以下
目17 メチル-γ-ブチルエーテル (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.02 mg/L以下
目18 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1	1.0	1	3 mg/L以下
目19 臭気強度(TON)		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3 以下
目20 蒸発残留物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30mg/L以上200mg/L以下
目21 濁度 (度)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1 度以下
目22 pH値		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7.5 程度
目23 腐食性(ラングリア指数)		-	-	-	-1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.6	-1.6	-1.6	0	-1程度以上とし、検出に至つては
目24 従属栄養細菌 (個/mL)		0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	0	0	4	2000個/mL以下(暫定)
目25 1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.1 mg/L以下
目26 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1 mg/L以下
目27 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)及び ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PFOAとPFOAの合算として 0.0005mg/L以下(暫定)

水質検査結果書(水質基準項目)

番 号		事 業 体	北中城村
水質区分	上水道（浄水）	所 属	上下水道課

取水地点	北谷	浄水場系	石平	受水点	基地配水池	系
取水箇所	米軍司令部			蛇口 (給水末端)		

検査の方法

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)

[illegible]

試験の結果を次のとおり報告いたします。

厚生労働省環境水質検査機関 第248号
沖縄県環境部 都市字 崎 7-11
株式会社 糸井環境保全研究所

番 号	事 業 体	北中城村
水質区分	上水道 (浄水)	所 属 上下水道課

採水地点	北谷	浄水場系	石平	受水点	基地配水池	系
採水箇所	米軍司令部	蛇口 (給水末端)				

検査の方法

水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について(平成15年10月10日建設省第1010001号)別添4水質管理目標設定項目の検査方法

検査項目 (単位)		4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	基準 適合回数	水質基準値
報告書No.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	/
報告書発行日付		—	R3.5.24	—	R3.7.26	—	R3.9.28	—	R3.11.22	—	R4.1.28	—	R4.3.22	—	—	—	—	/
検査期日		—	R3.5.11	—	R3.7.6	—	R3.9.14	—	R3.11.9	—	R4.1.12	—	R4.3.8	—	—	—	—	/
採取年月日		—	R3.5.14	—	R3.7.13	—	R3.9.17	—	R3.11.12	—	R4.1.19	—	R4.3.11	—	—	—	—	/
採取時間		—	R3.5.11	—	R3.7.6	—	R3.9.14	—	R3.11.9	—	R4.1.12	—	R4.3.8	—	—	—	—	/
採取者		—	10:16	—	11:52	—	10:14	—	10:34	—	11:14	—	10:26	—	—	—	—	/
天候		—	曇り	—	晴れ	—	曇り	—	曇り	—	曇り	—	晴れ	—	—	—	—	/
気温 (℃)		—	29.0	—	33.0	—	31.0	—	19.0	—	21.0	—	18.0	33.0	18.0	25.2	—	/
水温 (℃)		—	24.0	—	28.0	—	29.0	—	24.0	—	19.0	—	19.0	29.0	19.0	23.8	—	/
残留塩素 (mg/L)		—	0.56	—	0.50	—	0.52	—	0.54	—	0.50	—	0.50	0.56	0.50	0.52	—	/
目 1 アンチモン及びその化合物 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.02 mg/L以下
目 2 ウラン及びその化合物 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.002 mg/L以下(暫定)
目 3 ニッケル及びその化合物 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.02 mg/L以下
目 4 1,2-ジクロロエタン (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.004 mg/L以下
目 5 トルエン (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.4 mg/L以下
目 6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.08 mg/L以下
目 7 亜塩素酸 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.6 mg/L以下
目 8 二酸化塩素 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.6 mg/L以下
目 9 ジクロロアセトニトリル (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.01 mg/L以下(暫定)
目10 抱水クロラール (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.02 mg/L以下(暫定)
目11 農薬類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	検出値と目録値の比を用いて、1以下
目12 残留塩素 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1 mg/L以下
目13 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	10mg/L以上100mg/L以下
目14 マンガン及びその化合物 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.01 mg/L以下
目15 遊離炭酸 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	20 mg/L以下
目16 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.3 mg/L以下
目17 メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.02 mg/L以下
目18 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3 mg/L以下
目19 臭気強度(TON)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	3 以下
目20 蒸発残留物 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	30mg/L以上200mg/L以下
目21 濁度 (度)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1 度以下
目22 pH値		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	7.5 程度
目23 腐食性(ランゲリア指数)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	-1(程度以上とし、検出値を計る)
目24 従属栄養細菌 (個/mL)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2000個/mL以下(暫定)
目25 1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0.1 mg/L以下
目26 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 mg/L以下
目27 ヘルツォグロキサントキシゲン酸(PHOS)及び ヘルツォグロキサントキシゲン酸(PHQA)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	PHOSとPHQAの合計として 0.0005mg/L以下(暫定)

水質検査結果書(水質基準項目)

番 号		事 業 体	北中城村
水質区分	上水道（浄水）	所 属	上下水道課

検査の方法

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)

採水地点	北谷	浄水場系	石平	受水点	基地配水池	系
採水箇所	北谷ハウジング1200エリア			蛇口(給水末端)		

検査項目(単位)		北中城村上下水道課 施設管理係 職員												基準適合回数		平均値		最小値		最大値		3月期	
報告書No.		4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	基準適合回数	水質基準値					
	報告書発行日付	21-021-1	21-063	21-114	21-181-1	21-220	21-288	21-335-1	21-381	21-437	21-486-1	21-543	21-590	-	-	-	-						
	検査期日	R3. 4. 28	R3. 5. 24	R3. 6. 28	R3. 7. 26	R3. 8. 30	R3. 9. 28	R3. 10. 25	R3. 11. 22	R3. 12. 24	R4. 1. 28	R4. 2. 22	R4. 3. 22	-	-	-	-						
	採取年月日	R3. 4. 13	R3. 5. 11	R3. 6. 15	R3. 7. 6	R3. 8. 17	R3. 9. 14	R3. 10. 12	R3. 11. 9	R3. 12. 14	R4. 1. 12	R4. 2. 8	R4. 3. 8	-	-	-	-						
	採取時間	R3. 4. 20	R3. 5. 14	R3. 6. 21	R3. 7. 13	R3. 8. 22	R3. 9. 17	R3. 10. 19	R3. 11. 12	R3. 12. 18	R4. 1. 19	R4. 2. 12	R4. 3. 11	-	-	-	-						
	採取者	R3. 4. 13	R3. 5. 11	R3. 6. 15	R3. 7. 6	R3. 8. 17	R3. 9. 14	R3. 10. 12	R3. 11. 9	R3. 12. 14	R4. 1. 12	R4. 2. 8	R4. 3. 8	-	-	-	-						
	天候	10:03	10:02	9:40	11:03	10:06	10:03	10:09	10:24	10:08	10:59	11:20	10:17	-	-	-	-						
	気温(℃)	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	-	-	-	-						
	水温(℃)	27.0	27.0	28.0	32.0	34.0	30.0	28.0	19.0	21.0	13.0	20.0	19.0	34.0	13.0	24.7	-						
	残留塩素(mg/L)	23.0	24.0	26.0	28.0	28.0	28.0	27.0	24.0	21.0	19.0	20.0	19.0	28.0	19.0	23.9	-						
	一般細菌(個/mL)	0.52	0.44	0.34	0.50	0.56	0.56	0.62	0.56	0.52	0.50	0.60	0.54	0.62	0.34	0.52	-						
基 1	大腸菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	100 個/mL以下					
基 2	カドミウム及びその化合物(mg/L)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	-	-	-	12	検出されないこと					
基 3	水銀及びその化合物(mg/L)	-	-	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	1	0.003 mg/L以下					
基 4	セレン及びその化合物(mg/L)	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0.0005 mg/L以下					
基 5	鉛及びその化合物(mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下					
基 6	ヒ素及びその化合物(mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下					
基 7	六価クロム化合物(mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下					
基 8	亜硝酸態窒素(mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.02 mg/L以下					
基 9	シアン化合物イオン及び塩化シアン(mg/L)	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	1	0.04 mg/L以下					
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素(mg/L)	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L以下					
基11	フッ素及びその化合物(mg/L)	-	-	-	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	0.19	0.19	0.19	1	10 mg/L以下					
基12	ホウ素及びその化合物(mg/L)	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.05	<0.05	<0.05	1	0.8 mg/L以下					
基13	四塩化炭素(mg/L)	0.016	-	-	0.021	-	-	0.019	-	-	0.147	-	-	0.147	0.016	0.051	4	1.0 mg/L以下					
基14	1,4-ジオキサン	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002 mg/L以下					
基15	ジクロロメタン	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.05 mg/L以下					
基16	ジクロロエチレン	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	0.04 mg/L以下					
基17	ジクロロエチレン	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下					
基18	クロロホルム	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.01 mg/L以下					
基19	塩素酸	-	-	-	0.06	-	-	0.06	-	-	<0.05	-	-	0.06	<0.05	0.05	4	0.6 mg/L以下					
基20	クロロ酢酸	<0.05	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.02 mg/L以下					
基21	ジクロロ酢酸	0.0015	-	-	0.0042	-	-	0.0029	-	-	0.0008	-	-	0.0042	0.0008	0.0024	4	0.06 mg/L以下					
基22	ジクロロホルム	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L以下					
基23	ジブromクロロメタン	0.0088	-	-	0.0093	-	-	0.0112	-	-	0.0082	-	-	0.0112	0.0082	0.0094	4	0.1 mg/L以下					
基24	臭素酸	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L以下					
基25	総トリハロメタン	0.019	-	-	0.023	-	-	0.025	-	-	0.019	-	-	0.025	0.019	0.022	4	0.1 mg/L以下					
基26	トリクロロ酢酸	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.03 mg/L以下					
基27	ブromジクロロメタン	0.0047	-	-	0.0073	-	-	0.0073	-	-	0.0032	-	-	0.0073	0.0032	0.0056	4	0.03 mg/L以下					
基28	ブromホルム	0.0044	-	-	0.0026	-	-	0.0040	-	-	0.0067	-	-	0.0067	0.0026	0.0044	4	0.09 mg/L以下					
基29	ホルムアルデヒド	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	4	0.08 mg/L以下					
基30	亜鉛及びその化合物(mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	1.0 mg/L以下					
基31	アルミニウム及びその化合物(mg/L)	0.039	-	-	0.017	-	-	0.036	-	-	0.048	-	-	0.048	0.017	0.035	4	0.2 mg/L以下					
基32	鉄及びその化合物(mg/L)	0.012	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	3	0.3 mg/L以下					
基33	銅及びその化合物(mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	1.0 mg/L以下					
基34	ナトリウム及びその化合物(mg/L)	-	-	-	15.8	-	-	-	-	-	-	-	-	15.8	15.8	15.8	1	200 mg/L以下					
基35	マンガン及びその化合物(mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.05 mg/L以下					
基36	塩化物イオン(mg/L)	25.4	25.8	27.5	27.2	26.4	23.9	24.3	35.1	39.9	43.6	25.4	23.1	43.6	23.1	29.0	12	200 mg/L以下					
基37	カルシウム、マグネシウム等(硬度)(mg/L)	67.6	67.2	54.7	62.6	48.4	50.5	47.3	103	116	116	47.3	38.4	116	38.4	68.3	12	300 mg/L以下					
基38	蒸発残留物(mg/L)	139	-	-	102	-	-	111	-	-	219	-	-	219	102	143	4	500 mg/L以下					
基39	陰イオン界面活性剤(mg/L)	-	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	1	0.2 mg/L以下					
基40	ジェオスミン(mg/L)	-	-	-	<0.00001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	1	0.00001 mg/L以下					
基41	2-メチルイソボルネオール(mg/L)	-	-	-	<0.00001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	1	0.00001 mg/L以下					
基42	排イオン界面活性剤(mg/L)	-	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	1	0.02 mg/L以下					
基43	フェノール類(mg/L)	-	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1	0.005 mg/L以下					
基44	有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	0.7	0.8	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.9	0.6	0.8	12	3 mg/L以下					
基45	pH値	7.3	7.5	7.4	7.0	7.1	7.1	7.3	7.4	7.5	7.5	7.2	7.2	7.5	7.0	7.3	12	5.8以上8.6以下					
基46	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	12	異常でないこと					
基47	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	12	異常でないこと					
基48	色度(度)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	5 度以下					
基49	濁度(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	2 度以下					

水質検査結果書(水質管理目標設定項目)

北中城村長 比嘉孝則 殿

厚生労働大臣登載 沖縄県糸満市字水質検査機関 株式会社杜井縄 全研究所以 第248号 7-11 崎

試験の結果を次のとおり報告いたします。

番 号		事 業 体	北中城村
水質区分	上水道 (浄水)	所 属	上下水道課

採水地点	北谷	浄水場系	石平	受水点	基地配水池	系
採水箇所	北谷ハウジング1200エリア 蛇口(給水末端)					

検査の方法

水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について(平成15年10月10日建水第1010001号)別添「水質管理目標設定項目の検査方法」

検査項目(単位)		4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	基準 適合回数	水質基準値
	報告書No.	21-021-2	-	-	21-181-2	-	-	21-335-2	-	-	21-496-2	-	-	-	-	-	-	-
	報告書発行日付	R3.4.28	R3.5.24	R3.6.28	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	R3.10.25	R3.11.22	R3.12.24	R4.1.28	R4.2.22	R4.3.22	-	-	-	-	-
	検査期日	R3.4.13	R3.5.11	R3.6.15	R3.7.6	R3.8.17	R3.9.14	R3.10.12	R3.11.9	R3.12.14	R4.1.12	R4.2.8	R4.3.8	-	-	-	-	-
	採取年月日	R3.4.20	R3.5.14	R3.6.21	R3.7.13	R3.8.22	R3.9.17	R3.10.19	R3.11.12	R3.12.18	R4.1.19	R4.2.12	R4.3.11	-	-	-	-	-
	採取時間	R3.4.13	R3.5.11	R3.6.15	R3.7.6	R3.8.17	R3.9.14	R3.10.12	R3.11.9	R3.12.14	R4.1.12	R4.2.8	R4.3.8	-	-	-	-	-
	採取者	10:03	10:02	9:40	11:03	10:06	10:03	10:09	10:24	10:08	10:59	11:20	10:17	-	-	-	-	-
北中城村上下水道課 施設管理係 職員																		
	天候	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	-	-	-	-	-
	気温 (℃)	27.0	27.0	28.0	32.0	34.0	30.0	26.0	19.0	21.0	13.0	20.0	19.0	34.0	13.0	24.7	-	-
	水温 (℃)	23.0	24.0	26.0	28.0	28.0	28.0	27.0	24.0	21.0	19.0	20.0	19.0	28.0	19.0	23.9	-	-
	残留塩素 (mg/L)	0.52	0.44	0.34	0.50	0.56	0.56	0.62	0.56	0.52	0.50	0.60	0.54	0.62	0.34	0.52	-	-
目 1	アンチモン及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
目 2	ウラン及びびその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002 mg/L以下(暫定)
目 3	ニッケル及びびその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.02 mg/L以下
目 4	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.004 mg/L以下
目 5	トルエン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.4 mg/L以下
目 6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)	-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	1	0.08 mg/L以下
目 7	亜塩素酸 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.6 mg/L以下
目 8	二酸化塩素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.6 mg/L以下
目 9	ジクロロアセトニトリル (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下(暫定)
目10	抱水クロラール (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.02 mg/L以下(暫定)
目11	農薬類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	検出値と目標値の比が1以上として、1以下
目12	残留塩素 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1 mg/L以下
目13	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10mg/L以上100mg/L以下
目14	マンガン及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.01 mg/L以下
目15	遊離炭酸 (mg/L)	-	-	-	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	4.6	4.6	1	20 mg/L以下
目16	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.3 mg/L以下
目17	メチル-tert-ブチルエーテル (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
目18	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1	3 mg/L以下
目19	臭気強度(TON)	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3 以下
目20	蒸発残留物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30mg/L以上200mg/L以下
目21	濁度 (度)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1 度以下
目22	pH値	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7.5 程度
目23	腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.6	-1.6	-1.6	0	-1程度以上とし、能力川に寄つて異なる
目24	従属栄養細菌 (個/ml)	0	-	-	0	-	-	0	-	-	2	-	-	2	0	1	4	2000個/ml以下(暫定)
目25	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.1 mg/L以下
目26	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1 mg/L以下
目27	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)及びペルフルオロオクタネン酸(PFOA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PFOAとPFOSの合算として0.0005mg/L以下(暫定)

試験の結果を次のとおり報告いたします。

番 号		事 業 体	北中城村
水質区分	上水道 (浄水)	所 属	上下水道課

検査の方法

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年7月22日厚生労働省告示第261号)

検査項目(単位)		4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	基準 値	水質基準値
	報告書No.	21-022-1	21-064	21-115	21-182-1	21-231	21-289	21-336-1	21-382	21-438	21-497-1	21-544	21-591				-	
	報告書発行日付	R3.4.28	R3.5.24	R3.6.28	R3.7.26	R3.8.30	R3.9.28	R3.10.25	R3.11.22	R3.12.24	R4.1.28	R4.2.22	R4.3.22	-	-	-	-	
	検査期日	R3.4.13	R3.5.11	R3.6.15	R3.7.6	R3.8.17	R3.9.14	R3.10.12	R3.11.9	R3.12.14	R4.1.12	R4.2.8	R4.3.8	-	-	-	-	
	採取年月日	R3.4.20	R3.5.14	R3.6.21	R3.7.13	R3.8.22	R3.9.17	R3.10.19	R3.11.12	R3.12.18	R4.1.19	R4.2.12	R4.3.11	-	-	-	-	
	採取時間	R3.4.13	R3.5.11	R3.6.15	R3.7.6	R3.8.17	R3.9.14	R3.10.12	R3.11.9	R3.12.14	R4.1.12	R4.2.8	R4.3.8	-	-	-	-	
	採取者	10:45	10:53	10:13	12:46	10:35	10:44	10:47	11:07	10:37	13:42	13:51	13:21	-	-	-	-	
北中城村上下水道課 施設管理係 職員																		
	天候	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	-	-	-	-	
	気温 (℃)	24.0	29.0	26.0	32.0	31.0	31.0	26.0	19.0	22.0	15.0	21.0	22.0	32.0	15.0	24.8	-	
	水温 (℃)	23.0	24.0	26.0	27.0	27.0	28.0	28.0	23.0	21.0	19.0	19.0	20.0	28.0	19.0	23.8	-	
	残留塩素 (mg/L)	0.56	0.50	0.50	0.52	0.52	0.56	0.56	0.52	0.54	0.48	0.58	0.46	0.58	0.46	0.53	-	
基 1	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	100 個/mL以下
基 2	大腸菌 (mg/L)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	-	-	-	12	検出されないこと
基 3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0001	<0.0001	<0.0001	1	0.003 mg/L以下
基 4	水銀及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1	0.0005 mg/L以下
基 5	セレン及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下
基 6	鉛及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下
基 7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下
基 8	六価クロム化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下
基 9	亜硝酸態窒素 (mg/L)	-	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	1	0.04 mg/L以下
基10	シアニ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	-	-	-	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	0.18	0.18	0.18	1	10 mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	-	-	-	<0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.05	<0.05	<0.05	1	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.014	-	-	0.022	-	-	0.020	-	-	0.147	-	-	0.147	0.014	0.051	4	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素 (mg/L)	-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン (mg/L)	-	-	-	<0.0004	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0004	<0.0004	<0.0004	1	0.04 mg/L以下
基16	ジス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-																	

番 号	事業体 北中城村	
水質区分	上水道 (浄水)	所 属 上下水道課

検査の方法

水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について(平成15年10月10日建水発第1010001号)別添4水質管理目標設定項目の検査方法

採水地点	北谷	浄水場系	ブラザ300MM	受水点	基地配水池	系
採水箇所	ブラザハウジング300MM 蛇口(給水末端)					

検査項目(単位)		4月期	5月期	6月期	7月期	8月期	9月期	10月期	11月期	12月期	1月期	2月期	3月期	最大値	最小値	平均値	基準 適合回数	水質基準値
報告書No.		21-022-2 R3.4.28	- R3.5.24	- R3.6.28	21-182-2 R3.7.26	- R3.8.30	- R3.9.28	21-336-2 R3.10.25	- R3.11.22	- R3.12.24	21-497-2 R4.1.28	- R4.2.22	- R4.3.22	-	-	-	-	
報告書発行日付																		
検査期日		R3.4.13	R3.5.11	R3.6.15	R3.7.6	R3.8.17	R3.9.14	R3.10.12	R3.11.9	R3.12.14	R4.1.12	R4.2.8	R4.3.8	-	-	-	-	
採取年月日		R3.4.20	R3.5.14	R3.6.21	R3.7.13	R3.8.22	R3.9.17	R3.10.19	R3.11.12	R3.12.18	R4.1.19	R4.2.12	R4.3.11	-	-	-	-	
採取時間		R3.4.13	R3.5.11	R3.6.15	R3.7.6	R3.8.17	R3.9.14	R3.10.12	R3.11.9	R3.12.14	R4.1.12	R4.2.8	R4.3.8	-	-	-	-	
採取者		10:45	10:53	10:13	12:46	10:35	10:44	10:47	11:07	10:37	13:42	13:51	13:21	-	-	-	-	
天候		晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	-	-	-	-	
気温 (℃)		24.0	23.0	26.0	32.0	31.0	31.0	26.0	19.0	22.0	15.0	21.0	22.0	32.0	15.0	24.8	-	
水温 (℃)		23.0	24.0	26.0	27.0	27.0	28.0	28.0	23.0	21.0	19.0	19.0	20.0	28.0	19.0	23.8	-	
残留塩素 (mg/L)		0.56	0.50	0.50	0.52	0.52	0.56	0.56	0.52	0.54	0.48	0.58	0.46	0.58	0.46	0.53	-	
目 1 アンチモン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
目 2 ウラン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.002 mg/L以下(暫定)
目 3 ニッケル及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.02 mg/L以下
目 4 1,2-ジクロロエタン (mg/L)		-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.004 mg/L以下
目 5 トルエン (mg/L)		-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.4 mg/L以下
目 6 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L)		-	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008	1	0.08 mg/L以下
目 7 亜塩素酸 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.6 mg/L以下
目 8 二酸化塩素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.6 mg/L以下
目 9 ジクロロアセトニトリル (mg/L)		-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.01 mg/L以下(暫定)
目10 抱水クロラール (mg/L)		-	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	1	0.02 mg/L以下(暫定)
目11 農薬類		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	検出値と目標値の比の値として、以下
目12 残留塩素 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1 mg/L以下
目13 カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	10mg/L以上100mg/L以下
目14 マンガン及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0.01 mg/L以下
目15 遊離亜酸 (mg/L)		-	-	-	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	4.6	4.6	1	20 mg/L以下
目16 1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)		-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.3 mg/L以下
目17 メチル-γ-ブチルエーテル (mg/L)		-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.02 mg/L以下
目18 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) (mg/L)		-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	1	3 mg/L以下
目19 臭気強度(TON)		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3 以下
目20 蒸気残留物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	30mg/L以上200mg/L以下
目21 濁度 (度)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1 度以下
目22 pH値		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7.5 程度
目23 腐食性(ラングリア指数)		-	-	-	-1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.6	-1.6	-1.6	0	-1程度以上とし、値が0に近づける
目24 従属栄養細菌 (個/mL)		0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	-	-	1	0	0	4	2000個/mL以下(暫定)
目25 1,1-ジクロロエチレン (mg/L)		-	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1	0.1 mg/L以下
目26 アルミニウム及びその化合物 (mg/L)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1 mg/L以下
目27 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)及び ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PFOAとPFOSの合計として 0.00005mg/L以下(暫定)