水道水中の有機フッ素化合物の検出状況について

令和8年度

検査箇所	1回目	2回目
	2026年4月	2026年7月
大城公民館	3.4ng/L	4.4ng/L
安谷屋公民館	3.3ng/L	4ng/L
あさひが丘保育園	3.3ng/L	4ng/L
瑞慶覧447	3.3ng/L	4.1ng/L
渡口615-16番地前	3.2ng/L	3.9ng/L
県総合運動公園入口	0.5ng/L	0.7ng/L
北谷ハウジング1200エリア	3.1ng/L	4ng/L

※　国の暫定目標値50ng/L

　　は石川浄水場系列

検査箇所	3回目	4回目
	2026年10月	
大城公民館	3.7ng/L	
安谷屋公民館	3.6ng/L	
あさひが丘保育園	3.6ng/L	
瑞慶覧447	3.4ng/L	
渡口615-16番地前	3.8ng/L	
県総合運動公園入口	0.6ng/L	
北谷ハウジング1200エリア	3.5ng/L	