

令和 7 年 11 月 5 日

各位

北中城村教育委員会教育長 徳村 永盛
【公印省略】

質 疑 応 答 書

入 札 事 項 ： 「安谷屋根所火の神」保護対策工事

質 問 欄	回答欄
(図面番号2/7) 遺構測量業務をするとありますが、どのような測量でしょうか。	写真測量を用いたオルソ画像（平面、断面等の正対図）の作成です。図化（トレース）は不要です。
(図面番号2/7) 現地掘削等作業は必要でしょうか。	火の神の移設に伴う掘削は不要です。（ただし、石の設置に伴う人力掘削等の小規模な掘削を除きます。）
(第1号代価表) 石補強枠（鉄製）とありますが、形状等を教えてください。	石補強枠は、ユニック等で火の神の天板を外す際に石製の天板が割れないように補強するために板や鉄筋等を用いて作成するものです。